

Hej,

För att säkerställa att våra värmeväxlare mår optimalt så bör luftfiltret rengöras minst var tredje månad, men gärna oftare för att upprätthålla energieffektiv användning.

Den enklaste rengöringen gör ni genom att ta ut filtret och skaka det ordentligt några gånger utomhus.

Se bifogade instruktioner nedan. "Rengöring av luftfilter"

Vartannat år bör även filtret bytas ut mot ett helt nytt filter och för att underlätta inköp så köper och tillhandahåller föreningen filter till de boende. Byt gärna så snart som möjligt.

Det gamla filtret ska kastas och sorteras som hushållsavfall.

När ni ändå håller på med värmeväxlaren så kan det vara bra att kolla så trycket ligger inom rätt intervall. Om trycket ligger utanför intervallet så kan det påverka funktionen på värmeväxlaren och kan innebära att inomhustemperaturen blir för låg eller för hög.

Se bifogade instruktioner nedan. "Kontrollera tryck"

Med underhållsvänliga julhälsningar

Styrelsen BRF mosåsviken2

